



## Zugsübung

Nr.	Z 2.2	Art	Übung
Datum   Zeit	01.04.2025   19:30 - 21:45	Ort	Bad Zurzach
Thema   Dienst	Z 2.2 - Brandbekämpfung	Tenue	Brandschutz
Verantwortlich	Oblt Wegmann Stefan Oblt Graf Dominik	Verbindung	Kanal 3
Aufgebot	Zug 2		

### Thema

**Detailausbildung**  
Brandbekämpfung

### Hauptziele

Die TN können das beübte Material einsatzorientiert betreiben und halten die sicherheitsrelevanten Punkte ein

### Ablauf

Zeit	Was	Wo	Wer
18:45	Einrichten der Arbeitsplätze	Magazin Bad Zurzach	Übungsleitung / Po-Chef
19:15	Abspracherapport Postenchef's	Magazin Bad Zurzach	Übungsleiter / Po-Chef
19:30	Begrüssung, Appell, Gruppeneinteilung	Magazin Bad Zurzach	Übungsleiter, Alle
19:40	Postenarbeit, 3 x 35 min inkl. Postenwechsel Anzahl TN pro Gruppe: ca. 8 AdF 19:40 / 20:15 / 20:50 / 21:25	Bad Zurzach	Po-Chef, Gruppen
21:25	Ende Postenarbeit, Retablieren	Magazin Bad Zurzach	Alle
21:40	Übungsbesprechung	Magazin Bad Zurzach	Übungsleiter, Alle
21:45	Abtreten	Magazin Bad Zurzach	Übungsleiter, Alle

### Fahrzeuge und Material

TLF Fisibach **Oblt. Laube Sebastian**, TLF Bad Zurzach, Pyro-Box, Fognail (TLF Bad Zurzach), Schalttafel / Türblatt, Movano

## Stoffprogramm

Lektion	Inhalt	Ziele	Ausbildungsstufe
Posten 1: Brandklassen und geeignete Löschmittel, Hydrant Po-Chef: <b>Oblt. Laube Sebastian</b>	Feuerdreieck (BW 6.2), Brandklassen (BW 6.3), Löschmittel (BW 6.4) Überflurhydrant (BW 6.7.1)	Die TN können einen Hydranten korrekt in Betrieb nehmen. Die TN kennen geeignete Löschmittel für die einzelnen Brandklassen.	Festigungsstufe
Posten 2: Verbraucher im Einsatz Po-Chef: <b>Kpl. Indermühle Alexandra</b>	Einsatz TLF (BW 6.12) Grossverbraucher (BW 6.6.3 und 6.6.4) <a href="https://www.agv-ag.ch/media/filer/26_b5_verbraucher_im_einsatz.pdf">https://www.agv-ag.ch/media/filer/26_b5_verbraucher_im_einsatz.pdf</a>	Die TN führen den Einsatz TLF inkl. Schadenplatzabsicherung unter Zeitdruck korrekt aus. Die TN können die Verbraucher Wasserwerfer und Hydroschild einsatzorientiert korrekt bedienen.	Festigungsstufe
Posten 3: Fognail inkl. Einsatz TLF Po-Chef: <b>Oblt Knecht Christian</b>	Einsatz TLF (BW 6.12) Fognail (Nebel-Löschlanze) ab Teilstück (Vorgehen nach Herstellerangaben)	Die TN können das Fognail in Betrieb nehmen. Die TN kennen den Standort des für das Fognail benötigten Materials.	Anlernstufe / Festigungsstufe

## Arbeitsplätze:

**Posten 1** (Brandklassen, Löschmittel, Hydrant): Magazin Rückseite  
**Posten 2** (Grossverbraucher): Bohrturmweg/Salzstrasse (Bunker)  
**Posten 3** (Fognail) Platz Heizzentrale AEW